

## 主任技術者が行う給水装置工事が適正に施工されるための調査・確認

給水装置工事前の基本調査は、給水装置工事主任技術者が行うものとする。

調査内容によって「工事申込者に確認するもの」、「管理者（上下水道部）に確認するもの」、「現地調査により確認するもの」、「その他権利者、管理者に確認するもの」がある。

標準的な調査項目、調査内容は下記の通り。

調査項目	調査内容	調査(確認)対象			
		工事 申込者	管理者	現地	その他
1 工事場所	町名、丁目、番地等住居表示番号及び地番 (土地登記事項証明及び公図)	○		○	
2 使用水量	使用目的(事業、住居)、使用人員、延床面積 取付栓数(種類)、住居戸数、計画居住人口	○		○	
3 既設給水装置の有無	所有者、布設年月日、形態(単独、共用) 口径、管種、布設位置、使用水量、水栓番号	○	○	○	所有者
4 屋外配管	メーター、止水栓(仕切弁)の位置 布設位置	○	○	○	
5 屋内配管	給水栓の位置(種類と個数)、給水用具	○		○	
6 配水管の布設状況	口径、管種、布設位置、仕切弁、消火栓位置 水圧		○	○	
7 道路の状況	種別(公道・私道等)、幅員、舗装種別 掘返し規制期間、公共基準点			○	道路 管理者
8 各種埋設物の有無	種類(下水道・ガス・電気・電話等) 口径、埋設位置			○	埋設物 管理者
9 現地の施工環境等	施工時間(昼・夜)、関連工事 軌道、河川、急傾斜地等			○	当 該 管理者
10 工事に関する同意確認	私有地埋設の同意 その他権利の所有者の承諾	○			権利の 所有者
11 建築確認	建築確認通知	○			