

耐震化の状況・学校別一覧

亀岡市

平成27年3月現在

<用語の解説>

- 1 「構造」欄に「R」とあるのは鉄筋コンクリート造りを、「S」とあるのは鉄骨造りを、「W」とあるのは木造をいいます。「R+S」とあるのは鉄筋コンクリート造りと鉄骨造りの中間構造をいいます
- 2 「区分」欄に「旧基準」とあるのは新耐震基準施行（昭和56年）以前に建築されたものを、「新基準」とあるのは新耐震基準施行後に建築されたものをいいます。
- 3 (1)「新基準」との表示のあるものは、耐震性があります。
 (2)「旧基準」との表示のあるもののうち、耐震化事業等を実施したものについて、「改修済」と記載した上で、「改修年度」及び「改修後」の「Is値」を掲げてあります。
 (3)「旧基準」との表示のあるもののうち、未改修のものについては「耐震診断」が実施されていますので、該当する欄にそのデータを掲げています。
- 4 (1)「診断数値」は既存学校建築の耐震性能を評価するのに最も適用性が高い「第2次診断」で実施した数値を掲げています。
- 5 (1)「Is」（構造耐震指標）は、建築物の耐震性能（地震に対する安全性）を数値化したもので、その値が大きいほど耐震性能が高いことを表します。

Is値に係る指標

- Is < 0.3 大規模な地震に対し建物の倒壊、または倒壊の危険性が高い。 ※大規模な地震・・・震度6強以上の地震
 - 0.3 ≤ Is < 0.6 大規模な地震に対し建物の倒壊、または倒壊の危険性がある。
 - 0.6 ≤ Is 大規模な地震に対し建物の倒壊、または倒壊の危険性が低い。
- ※ ただし、学校施設については、児童生徒の安全を特に考慮してIs値を0.7未満の建物を対象として耐震改修を行うこととしている。

学校名	棟用途	建築年	構造	階数	面積 m ²	区分	診断数値		改修	改修後	備考
							年度	Is値	年度	Is値	
亀岡小学校	教室棟	昭和41年	R	2	828	旧基準	19	0.30	22	0.87	改修済
	教室棟	昭和41年	R	3	2,285	旧基準	19	0.24	24	0.75	改修済
	管理教室棟	昭和41年	R	3	1,922	旧基準	19	0.33	26	0.75	改修済
	屋内運動場	平成14年	R+S	1	1,273	新基準					耐震性あり
安詳小学校	管理棟	昭和42年	R	2	1,142	旧基準	21	0.68	23	0.71	改修済
	教室棟	昭和49年	R	3	1,513	旧基準	18	0.61	25	0.81	改修済
	教室棟	昭和55年	R	3	3,004	旧基準	18	0.80			耐震性あり
	屋内運動場	平成15年	R+S	1	1,266	新基準					
東別院小学校	管理普通教室棟	昭和61年	R	2	1,795	新基準					耐震性あり
	屋内運動場	平成13年	R+S	2	892	新基準					
西別院小学校	管理棟	昭和55年	R	3	1,666	旧基準	11	0.34	12	0.83	改修済
	屋内運動場	昭和51年	R+S	1	509	旧基準	8	0.86			耐震性あり
曾我部小学校	管理普通教室棟	平成21年	R	2	2,591	新基準					耐震性あり
	特別教室棟	昭和59年	R	2	932	新基準					
	屋内運動場	平成22年	R+S	1	894	新基準					
吉川小学校	管理特別普通教室棟	昭和49年	R	2	1,482	旧基準	11	0.35	14	0.89	改修済
	特別教室棟	平成16年	R	2	654	新基準					耐震性あり
	屋内運動場	昭和50年	R+S	1	497	旧基準	8	0.25	10	0.72	改修済
蕨田野小学校	教室棟	昭和57年	R	3	2,896	新基準					耐震性あり
	屋内運動場	平成3	R+S	1	805	新基準					
本梅小学校	教室棟	昭和61年	R	2	1,674	新基準					耐震性あり
	屋内運動場	昭和53年	R+S	1	493	旧基準	10	0.56	11	0.87	改修済

学校名	棟用途	建築年	構造	階数	面積	区分	診断数値		改修	改修後	備 考
					m ²		年度	Is値	年度	Is値	
畑野小学校	教室棟	昭和59年	R	2	787	新基準					耐震性あり
	管理特別教室棟	昭和59年	R	2	870	新基準					
	教室棟	平成4年	R	2	629	新基準					
	教室棟	平成元年	R	1	81	新基準					
	教室棟	平成元年	R	2	14	新基準					
	教室棟	平成10年	R	2	51	新基準					
	屋内運動場	昭和59年	R+S	1	680	新基準					
青野小学校	教室棟	昭和61年	R	2	1,928	新基準					耐震性あり
	屋内運動場	昭和52年	R+S	1	532	旧基準	9	0.51	16	0.97	改修済
大井小学校	教室棟	昭和51年	R	3	1,134	旧基準	10	0.48	12	0.75	改修済
	教室棟	昭和53年	R	3	1,115	旧基準	10	0.50	12	0.77	
	教室棟	昭和55年	R	3	1,965	旧基準	10	0.48	13	0.75	
	教室棟	平成元年	R	3	322	新基準					耐震性あり
	屋内運動場	昭和54年	R+S	1	699	旧基準	9	0.23	12	0.82	改修済
千代川小学校	教室棟	昭和54年	R	3	1,044	旧基準	12	0.40	16	0.90	改修済
	教室棟	昭和56年	R	3	2,154	旧基準	12	0.34	16	0.77	
	管理棟	昭和57年	R	2	913	新基準					耐震性あり
	屋内運動場	昭和57年	R+S	1	700	新基準					
川東小学校	管理棟	昭和38年	R	1	267	旧基準	20	1.33			耐震性あり
	教室棟	昭和38年	R	3	2,490	旧基準	20	0.54			平成25～27年度耐震化事業実施予定
	管理棟	平成10年	R	1	44	新基準					耐震性あり
	屋内運動場	昭和38年	R+S	1	626	旧基準	20	0.64			平成25～27年度耐震化事業実施予定
保津小学校	管理・教室棟	昭和36/46年	R	3	1,884	旧基準	20	0.63			平成27年度耐震化事業実施予定
	教室棟	平成10年	R	3	45	新基準					耐震性あり
	屋内運動場	平成5年	R+S	1	700	新基準					
つつじヶ丘小学校	教室棟	昭和50年	R	3	1,974	旧基準	17	0.35	20	0.77	改修済
	管理特別普通教室棟	昭和51年	R	3	2,929	旧基準	17	0.35	20	0.77	
	教室棟	昭和51年	R	3	350	旧基準	17	0.35	20	0.77	
	教室棟	昭和55年	R	3	803	旧基準	17	0.40	20	0.75	
	屋内運動場	昭和52年	R+S	1	828	旧基準	9	0.23	14	0.73	
城西小学校	教室棟	昭和54年	R	3	1,845	旧基準	17	0.77			耐震性あり
	教室棟	昭和55年	R	4	2,006	旧基準	17	0.72			
	教室棟	昭和54年	R	3	429	旧基準	17	0.70			
	特別教室棟	平成8年	R	4	677	新基準					
	屋内運動場	昭和54年	R+S	1	725	旧基準	9	0.26	14	0.96	改修済
詳徳小学校	教室棟	昭和56年	R	3	2,286	旧基準	12	0.79			耐震性あり
	教室棟	昭和57年	R	3	1,825	新基準					
	屋内運動場	昭和57年	R+S	1	737	新基準					

学校名	棟用途	建築年	構造	階数	面積 ㎡	区分	診断数値		改修	改修後	備 考
							年度	Is値	年度	Is値	
南つつじヶ丘小学校	教室棟	昭和63年	R	2	3,186	新基準					耐震性あり
	教室棟	平成3年	R	2	981	新基準					
	教室棟	昭和63年	R	2	1,214	新基準					
	屋内運動場	昭和63年	R+S	1	910	新基準					
亀岡中学校	管理棟	昭和44年	R	4	1,410	旧基準	19	0.24	24	0.73	改修済
	教室棟	昭和44年	R	4	1,527	旧基準	19	0.24	24	0.73	
	教室棟	昭和45年	R	4	1,456	旧基準	19	0.24	24	0.73	
	特別教室棟	昭和45年	R	3	907	旧基準	19	0.43	24	0.72	
	屋内運動場	平成7年	R+S	1	1,751	新基準					耐震性あり
別院中学校	教室棟	昭和58年	R	3	1,583	新基準					耐震性あり
	教室棟	平成11年	R	3	701	新基準					
	屋内運動場	昭和58年	R+S	1	685	新基準					
南桑中学校	教室棟	昭和47年	R	3	1,441	旧基準	12	0.48	16	0.74	改修済
	教室棟	昭和49年	R	3	248	旧基準	12	0.51	16	0.74	
	教室棟	昭和59年	R	3	250	旧基準	12	0.51	16	0.74	
	管理特別教室棟	昭和47年	R	3	2,170	旧基準	12	0.38	16	0.84	
	管理特別教室棟	昭和50年	S	3	109	旧基準	12	0.38	16	0.84	
	管理特別教室棟	昭和56年	R	3	632	旧基準	12	0.56	16	0.84	
	屋内運動場	昭和48年	R+S	1	1,136	旧基準	8	0.21	9	0.87	
育親中学校	教室棟	昭和56年	R	2	854	旧基準	16	1.55			耐震性あり
	教室棟	昭和56年	R	2	652	旧基準	16	1.17			
	管理棟	昭和56年	R	1	527	旧基準	16	1.88			
	特別普通教室棟	平成4年	R	2	457	新基準					
	特別普通教室棟	平成10年	R	2	610	新基準					
	屋内運動場	昭和57年	R+S	1	685	新基準					
高田中学校	教室棟	昭和38年	R	3	2,032	旧基準	20	0.46			平成25～27年度耐震化事業実施予定
	管理特別教室棟	昭和39年	R	2	644	旧基準	20	0.74			耐震性あり
	屋内運動場	昭和61年	R+S	1	830	新基準					
東輝中学校	教室棟	昭和54年	R	3	1,306	旧基準	18	0.49	19	0.76	改修済
	教室棟	昭和55年	R	3	1,409	旧基準	18	0.53	19	0.80	
	特別教室棟	昭和55年	R	3	540	旧基準	18	0.48	19	0.77	
	管理棟	昭和56年	R	2	1,216	旧基準	12	0.72			耐震性あり
	教室棟	昭和58年	R	3	249	新基準					
	教室棟	平成10年	R	3	173	新基準					
	特別教室棟	昭和54年	R	3	1,118	旧基準	18	0.48	19	0.77	
	特別教室棟	昭和55年	R	1	261	旧基準	12	1.40			
屋内運動場	昭和54年	R+S		1,017	旧基準	9	0.40	13	1.48	改修済	

学校名	棟用途	建築年	構造	階数	面積 m ²	区分	診断数値		改修	改修後	備 考
							年度	Is値	年度	Is値	
大成中学校	管理普通教室棟	昭和58年	R	2	2,993	新基準					耐震性あり
	教室棟	昭和59年	R	2	89	新基準					
	特別教室棟	昭和59年	R	2	598	新基準					
	教室棟	昭和59年	R	2	89	新基準					
	教室棟	平成4年	R	1	86	新基準					
	教室棟	平成12年	R	1	125	新基準					
	屋内運動場	昭和58年	R+S	1	200	新基準					
	特別教室棟	平成5年	R	2	200	新基準					
	特別教室棟	平成12年	R	2	665	新基準					
	屋内運動場	昭和58年	R+S		779	新基準					
詳徳中学校	教室棟	昭和61年	R	2	3,437	新基準					耐震性あり
	教室棟	昭和61年	R	2	1,246	新基準					
	特別教室棟	平成2年	R	2	439	新基準					
	教室棟	平成2年	R	2	166	新基準					
	屋内運動場	昭和61年	R+S	1	981	新基準					
幼稚園	管理・保育棟	平成26年	R	2	1,431	新基準					耐震性あり