

1 平成29年台風21号に伴う 亀岡市内文化財の被害状況について（続報）

亀岡市教育委員会 社会教育課

台風被害後の対応について

▶ 修理総額

6,317,560円（平成29年度修理実施分）

▶ 修理状況

- ・日慈谷神社、延福寺は既に修理済み
- ・その他は修理工事中である



村山神社八幡宮の復旧について

- ▶ 平成29年度

京都府社寺等補助金を活用し、建物解体を実施

- ▶ 平成30年度

京都府暫定登録文化財に登録されたことから、京都府指定登録文化財等補助金を活用し再建を実施する予定である。



村山神社八幡宮 現状



2

平成29年度
亀岡市内文化財巡視活動 結果報告
(12月~1月)

亀岡市教育委員会 社会教育課

巡視履歴

①12月6日

千代川小学校城門、月讀神社、岩城神社
松尾神社、嶺松寺、宝林寺

②1月20日(文化財防火訓練)

與能神社

③1月22日～26日(文化財防火査察)

後述



12月6日文化財巡視



文化財防火デーについて

- ▶ 昭和24年の法隆寺金堂壁画の焼損を機に、文化財保護思想の一層の強化徹底を図るために実施されており、今年で64回目を迎える
- ▶ 昭和30年の第1回文化財防火デー以来、毎年1月26日を中心に、文化庁、消防庁、都道府県・市町村教育委員会、消防署、文化財所有者、地域住民等が連携・協力して全国で文化財防火活動を展開している



防火訓練（於：與能神社（曾我部町））



防火査察

千代川町:1件 旧町:7件 保津町:3件
旭町:2件 千歳町:4件 河原林町:1件
曾我部町:4件 蕨田野町:3件 宮前町:2件
本梅町:1件 東本梅町:1件 畑野町:2件
東別院町:4件 篠町:3件

計:37件

(※文化資料館防火査察含む)



楽音寺本堂（市指定・東本梅町）

- ▶ 屋根瓦の剥落や障子の剥がれ、動物被害他、荒廃が進んでいる
- ▶ 総代様によると、月1回の掃除や年2回の檀家集会で本堂の状況を確認されているとのことである
- ▶ 本坊から本堂へ続く電線上に木の枝が引っ掛かっており、非常に危険な状況にある
- ▶ 自動火災報知機が設置されているものの、日頃電源が入っていない状況であり、消防から指導があった



楽音寺本堂（市指定）



楽音寺本堂（市指定）



旧亀山城新御殿門（市指定（千代川町））

- ▶ 懸魚が傾いており、裏側から板で固定されている状態である。
- ▶ 台風被害を受けた白壁の剥がれについてはそのままの状態である。
- ▶ 各部にひび割れが見られるほか、放課後児童会や学校の安全委員の詰所となっていることに伴う窓枠のアルミサッシ化、室内の改変など現状変更が多数見られる



旧亀山城新御殿門（市指定）



国分寺本堂（市指定（千歳町））

- ▶ 軒丸瓦などが欠けている
- ▶ 扁額が歪んでいる
- ▶ 本堂横の桜の枝が屋根に当たっており、剪定など対策をとっていただきたいとのお話が総代様からあった



国分寺本堂（市指定）



国分寺木造薬師如来坐像（国指定）

- ▶ 仏像や、仏像の背後のスペースに虫のものと思われる糞が散らばっていた
 - 収蔵庫北側に設置されている換気口から虫が侵入しているものと考えられるため、網の設置などの対策を取っていただくよう総代様にお願いした



国分寺木造薬師如来坐像（国指定）



国分寺木造薬師如来坐像（国指定）②

