

令和4年8月度

水質検査結果表(毎月検査)

項目	水質基準	定量下限値	千代川水源										
			1号井	2号井	3号井	4号井	5号井	6号井	7号井	8号井	9号井	浄水場着水井	
採水日			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
時間			10:21	10:11	10:02	9:51	11:31	9:38	11:12	10:55	10:40	10:40	9:14
天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温			33.0	31.2	30.5	31.3	33.3	30.8	36.8	36.5	35.0	35.0	30.0
水温			17.0	15.3	17.0	17.2	17.2	15.0	15.7	14.9	17.0	17.0	17.3
区分			原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
1 一般細菌	100個/ml以下	0個/ml	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001mg/l	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.02mg/l	0.78	0.87	0.84	0.77	0.92	0.80	0.94	0.83	0.59	0.76	0.76
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08mg/l	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
21 塩素酸	0.6mg/l以下	0.06mg/l											
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002mg/l											
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001mg/l											
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l											
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001mg/l											
26 臭素酸	0.01mg/l以下	0.001mg/l											
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.01mg/l											
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l											
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001mg/l											
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.005mg/l											
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008mg/l											
38 塩化物イオン	200mg/l以下	0.2mg/l	8.0	8.0	7.4	7.3	7.8	7.6	8.3	8.9	7.6	7.6	7.6
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	5mg/l	31	33	32	32	34	34	36	37	31	32	32
40 蒸発残留物	500mg/l以下	20mg/l	80	88	86	86	88	82	90	108	88	88	88
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3mg/l	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
47 pH	5.8以上8.6以下	-	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5	6.5	6.6
48 味	異常でないこと	-											
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5以下	1度	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
51 濁度	2以下	0.1度	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
残留塩素	遊離0.1mg/l以上	- mg/l											
遊離炭酸	20mg/l以下(目標値)	0.5mg/l	21.0	21.0	23.0	23.0	25.0	22.0	22.0	28.0	24.0	21.0	21.0
ランゲリア指数	-1程度極力0(目標値)	-	-2.70	-2.70	-2.60	-2.70	-2.60	-2.50	-2.60	-2.60	-2.70	-2.60	-2.60
嫌気性芽胞菌	検出されないこと	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

※定量下限値未満である場合「N.D.」と表記する。(N.D.:Not Detected(不検出)の略)