【資料２】

亀岡市上下水道ビジョンに係る取組目標（実績値、目標値）について

令和３年３月策定の亀岡市上下水道ビジョンに掲げる３１項目の取組目標について、実績値と令和１２年度の目標値は次のとおりです。

項目番号No.	ビジョン該当ページ	取組目標（目標値など）							
		項目	望ましい方向	R1（2019）実績	R2（2020）実績	R3（2021）実績	R4（2022）目標	R4（2022）実績	R12（2030）目標
1	43	漏水率	↓	10.8%	11.0%	8.9%	10.3%	8.0%	9.0%
2	43	管路更新率	↑	0.54%	0.12%	0.45%	0.65%	0.30%	0.95%
3	44	水源の水質事故件数	↓	0件	0件	0件	0件	0件	0件
4	44	水道水をおいしいと思う人の割合	↑	64%	－	－	－	－	67%
5	46	貯水槽水道の検査実施率	↑	62%	62%	62%	62%	62%	100%
6	47	飲用水の確保の支援	－	補助の実施	補助の実施	補助の実施	補助の実施	補助の実施	補助の実施
7	49	水洗化率	↑	95.5%	95.9%	96.2%	96.2%	96.3%	97.0%
8	49	下水道管渠調査延長	↑	1,677m	1,032m	1,095m	1,000m	1,040m	1,000m
9	50	雨水排水施設の整備面積	↑	19.8ha	19.8ha	19.8ha	19.8ha	19.8ha	43.0ha
10	50	雨水貯留槽の設置補助件数	↑	117基	156基	196基	248基	232基	617基
11	52	基幹管路の耐震適合率	↑	54.3%	54.2%	54.4%	62.4%	55.0%	84.0%
12	52	浄水施設の耐震化率	↑	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%
13	52	配水池の耐震化率	↑	98.4%	98.4%	98.7%	98.7%	98.7%	98.7%
14	53	年谷浄化センターの耐震化率	↑	61.1%	63.9%	63.9%	63.9%	63.9%	83.3%
15	55	災害時拠点施設の整備	－	庁舎の耐震性が不十分	庁舎の耐震性が不十分	３拠点施設の機能向上	３拠点施設の機能向上	３拠点施設の機能向上	３拠点施設の機能向上
16	56	備蓄飲料水の実施率	↑	11%	－	－	－	－	30%
17	58	アンケート調査	－	2019年度に初めて実施	－	－	－	－	5年ごとに実施
18	59	料金支払いにおけるキャッシュレスサービスの利用率	↑	80%	81%	84%	84%	84%	92%
19	61	水道事業の料金回収率	↑	97.4%	99.9%	101.1%	97.9%	105.0%	100%以上
20	61	下水道事業の経費回収率	↑	95.6%	100.0%	100.1%	96.5%	100.9%	100%以上
21	61	水道事業の企業債残高	↓	70億円	67億円	66億円	69億円	64億円	70億円以下
22	61	水道事業の資金保有額	↑	30億円	28億円	26億円	23億円	28億円	10億円
23	61	下水道事業の資金保有額	↑	7億円	10億円	10.5億円	11億円	16億円	15億円
24	62	職員の平均経験年数	↑	8年	8年	9年	8年	7年	10年
25	63	小規模下水道の統合地区数	↑	2地区	2地区	2地区	2地区	2地区	6地区
26	69	民間連携のあり方の調査研究	－	－	－	－	－	－	前期中に報告のとりまとめ
27	70	共同化のあり方の調査研究	－	－	－	－	－	－	前期中に報告のとりまとめ
28	72	高度処理化実施率	↑	36.2%	36.2%	36.2%	36.2%	36.2%	85.0%
29	77	汚泥の有効利用率	↑	48.4%	47.1%	49.9%	50.0%	48.7%	100%
30	77	消化ガス活用率	↑	37.5%	55.5%	98.3%	96.8%	96.6%	100%
31	79	資源循環の調査研究	－	－	－	－	－	－	前期中に報告のとりまとめ