

# 公害監視数値表

※数値は、その日（午前0時から午後12時 1時間毎）の計測した最大値を記載しています。

※当施設の監視装置で計測した数値を記載しています。

1号炉	項目	日曜日	4月21日 月	4月22日 火	4月23日 水	4月24日 木	4月25日 金	4月26日 土	4月27日 日
	塩化水素 (HCL)濃度最大値 (ppm)			10	8	7	8	8	12
窒素酸化物 (NOx) 最大値 (ppm)			132	137	129	133	133	135	135
二酸化硫黄 (SOx) 最大値 (ppm)			5	4	4	3	4	4	4
一酸化炭素 (CO) 最大値 (ppm)			7	9	9	8	6	8	25
煤塵最大値 (g/Nm3)			0	0	0	0	0	0	0

2号炉	項目	日曜日	4月21日 月	4月22日 火	4月23日 水	4月24日 木	4月25日 金	4月26日 土	4月27日 日
	塩化水素 (HCL)濃度最大値 (ppm)			—	—	—	—	—	—
窒素酸化物 (NOx) 最大値 (ppm)			—	—	—	—	—	—	—
二酸化硫黄 (SOx) 最大値 (ppm)			—	—	—	—	—	—	—
一酸化炭素 (CO) 最大値 (ppm)			—	—	—	—	—	—	—
煤塵最大値 (g/Nm3)			—	—	—	—	—	—	—

3号炉	項目	日曜日	4月21日 月	4月22日 火	4月23日 水	4月24日 木	4月25日 金	4月26日 土	4月27日 日
	塩化水素 (HCL)濃度最大値 (ppm)			—	—	—	—	—	—
窒素酸化物 (NOx) 最大値 (ppm)			—	—	—	—	—	—	—
二酸化硫黄 (SOx) 最大値 (ppm)			—	—	—	—	—	—	—
一酸化炭素 (CO) 最大値 (ppm)			—	—	—	—	—	—	—
煤塵最大値 (g/Nm3)			—	—	—	—	—	—	—