

公害監視数値表

※数値は、その日（午前0時から午後12時 1時間毎）の計測した最大値を記載しています。

※当施設の監視装置で計測した数値を記載しています。

1 号 炉	項 目	日 曜 日	5月5日 月	5月6日 火	5月7日 水	5月8日 木	5月9日 金	5月10日 土	5月11日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		12	10	13	19	10	11	11
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		134	129	126	132	132	128	130
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		5	5	5	6	6	6	5
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		8	9	11	7	8	17	6
	煤塵最大値（g/Nm3）		0	0	0	0	0	2	0

2 号 炉	項 目	日 曜 日	5月5日 月	5月6日 火	5月7日 水	5月8日 木	5月9日 金	5月10日 土	5月11日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		—	—	—	4	8	6	5
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		—	—	—	147	145	139	136
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		—	—	—	6	6	6	5
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		—	—	—	5	4	5	5
	煤塵最大値（g/Nm3）		—	—	—	0	0	0	0

3 号 炉	項 目	日 曜 日	5月5日 月	5月6日 火	5月7日 水	5月8日 木	5月9日 金	5月10日 土	5月11日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm3）		—	—	—	—	—	—	—

公害監視数値表

※数値は、その日（午前0時から午後12時 1時間毎）の計測した最大値を記載しています。

※当施設の監視装置で計測した数値を記載しています。

1号炉	項 目	日 曜日	5月12日 月	5月13日 火	5月14日 水	5月15日 木	5月16日 金	5月17日 土	5月18日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		11	13	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		125	134	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		6	4	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		10	6	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm3）		0	0	—	—	—	—	—

2号炉	項 目	日 曜日	5月12日 月	5月13日 火	5月14日 水	5月15日 木	5月16日 金	5月17日 土	5月18日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		6	5	5	7	6	6	7
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		144	138	134	135	133	131	128
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		5	4	4	5	5	4	5
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		6	5	4	5	7	12	14
	煤塵最大値（g/Nm3）		0	0	0	0	0	0	0

3号炉	項 目	日 曜日	5月12日 月	5月13日 火	5月14日 水	5月15日 木	5月16日 金	5月17日 土	5月18日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm3）		—	—	—	—	—	—	—

公害監視数値表

※数値は、その日（午前0時から午後12時 1時間毎）の計測した最大値を記載しています。

※当施設の監視装置で計測した数値を記載しています。

1 号 炉	項 目	日 曜 日	5月19日 月	5月20日 火	5月21日 水	5月22日 木	5月23日 金	5月24日 土	5月25日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm ³ ）		—	—	—	—	—	—	—

2 号 炉	項 目	日 曜 日	5月19日 月	5月20日 火	5月21日 水	5月22日 木	5月23日 金	5月24日 土	5月25日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		6	9	5	5	10	8	6
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		120	127	128	113	129	123	122
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		5	5	4	3	5	6	4
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		23	11	11	9	12	10	21
	煤塵最大値（g/Nm ³ ）		0	0	0	0	0	0	0

3 号 炉	項 目	日 曜 日	5月19日 月	5月20日 火	5月21日 水	5月22日 木	5月23日 金	5月24日 土	5月25日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm ³ ）		—	—	—	—	—	—	—

公害監視数値表

※数値は、その日（午前0時から午後12時 1時間毎）の計測した最大値を記載しています。

※当施設の監視装置で計測した数値を記載しています。

1号炉	項 目	日 曜日	5月26日 月	5月27日 火	5月28日 水	5月29日 木	5月30日 金	5月31日 土	6月1日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm ³ ）		—	—	—	—	—	—	—

2号炉	項 目	日 曜日	5月26日 月	5月27日 火	5月28日 水	5月29日 木	5月30日 金	5月31日 土	6月1日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		8	4	9	7	3	4	6
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		119	129	144	137	129	131	135
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		4	4	5	5	4	4	5
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		17	12	7	16	22	7	10
	煤塵最大値（g/Nm ³ ）		0	0	0	0	0	0	0

3号炉	項 目	日 曜日	5月26日 月	5月27日 火	5月28日 水	5月29日 木	5月30日 金	5月31日 土	6月1日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm ³ ）		—	—	—	—	—	—	—

公害監視数値表

※数値は、その日（午前0時から午後12時 1時間毎）の計測した最大値を記載しています。

※当施設の監視装置で計測した数値を記載しています。

1 号 炉	項 目	日 曜 日	6月2日 月	6月3日 火	6月4日 水	6月5日 木	6月6日 金	6月7日 土	6月8日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm3）		—	—	—	—	—	—	—

2 号 炉	項 目	日 曜 日	6月2日 月	6月3日 火	6月4日 水	6月5日 木	6月6日 金	6月7日 土	6月8日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		3	3	4	8	5	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		132	138	126	138	129	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		4	5	4	5	5	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		10	7	8	5	9	—	—
	煤塵最大値（g/Nm3）		0	0	0	0	0	—	—

3 号 炉	項 目	日 曜 日	6月2日 月	6月3日 火	6月4日 水	6月5日 木	6月6日 金	6月7日 土	6月8日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm3）		—	—	—	—	—	—	—

公害監視数値表

※数値は、その日（午前0時から午後12時 1時間毎）の計測した最大値を記載しています。

※当施設の監視装置で計測した数値を記載しています。

1号炉	項 目	日 曜日	6月9日 月	6月10日 火	6月11日 水	6月12日 木	6月13日 金	6月14日 土	6月15日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm3）		—	—	—	—	—	—	—

2号炉	項 目	日 曜日	6月9日 月	6月10日 火	6月11日 水	6月12日 木	6月13日 金	6月14日 土	6月15日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		4	3	6	10	8	3	3
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		133	127	134	133	133	125	119
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		5	4	4	6	6	3	3
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		4	5	4	4	5	7	8
	煤塵最大値（g/Nm3）		0	0	0	0	0	0	0

3号炉	項 目	日 曜日	6月9日 月	6月10日 火	6月11日 水	6月12日 木	6月13日 金	6月14日 土	6月15日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		—	1	3	6	4	3	5
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		—	140	132	133	135	137	126
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		—	3	2	3	4	2	2
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		—	5	5	4	5	5	4
	煤塵最大値（g/Nm3）		—	0	0	0	0	0	0

公害監視数値表

※数値は、その日（午前0時から午後12時 1時間毎）の計測した最大値を記載しています。

※当施設の監視装置で計測した数値を記載しています。

1号炉	項 目	日 曜日	6月16日 月	6月17日 火	6月18日 水	6月19日 木	6月20日 金	6月21日 土	6月22日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm3）		—	—	—	—	—	—	—

2号炉	項 目	日 曜日	6月16日 月	6月17日 火	6月18日 水	6月19日 木	6月20日 金	6月21日 土	6月22日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm3）		—	—	—	—	—	—	—

3号炉	項 目	日 曜日	6月16日 月	6月17日 火	6月18日 水	6月19日 木	6月20日 金	6月21日 土	6月22日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		2	3	1	11	5	7	8
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		123	129	127	131	117	122	123
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		1	1	1	2	2	2	2
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		7	4	3	4	8	5	6
	煤塵最大値（g/Nm3）		0	0	0	0	0	0	0

公害監視数値表

※数値は、その日（午前0時から午後12時 1時間毎）の計測した最大値を記載しています。

※当施設の監視装置で計測した数値を記載しています。

1 号 炉	項 目	日 曜 日	6月23日 月	6月24日 火	6月25日 水	6月26日 木	6月27日 金	6月28日 土	6月29日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm3）		—	—	—	—	—	—	—

2 号 炉	項 目	日 曜 日	6月23日 月	6月24日 火	6月25日 水	6月26日 木	6月27日 金	6月28日 土	6月29日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm3）		—	—	—	—	—	—	—

3 号 炉	項 目	日 曜 日	6月23日 月	6月24日 火	6月25日 水	6月26日 木	6月27日 金	6月28日 土	6月29日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		7	5	7	3	4	3	4
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		121	117	121	128	119	114	122
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		1	1	3	2	2	2	2
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		7	4	5	4	6	5	5
	煤塵最大値（g/Nm3）		0	0	0	0	0	0	0

公害監視数値表

※数値は、その日（午前0時から午後12時 1時間毎）の計測した最大値を記載しています。

※当施設の監視装置で計測した数値を記載しています。

1号炉	項 目	日 曜日	6月30日 月	7月1日 火	7月2日 水	7月3日 木	7月4日 金	7月5日 土	7月6日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm ³ ）		—	—	—	—	—	—	—

2号炉	項 目	日 曜日	6月30日 月	7月1日 火	7月2日 水	7月3日 木	7月4日 金	7月5日 土	7月6日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm ³ ）		—	—	—	—	—	—	—

3号炉	項 目	日 曜日	6月30日 月	7月1日 火	7月2日 水	7月3日 木	7月4日 金	7月5日 土	7月6日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		2	3	2	3	5	5	5
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		125	118	122	125	120	123	122
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		1	2	2	2	2	2	2
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		6	6	5	5	6	7	6
	煤塵最大値（g/Nm ³ ）		0	0	0	0	0	0	0

公害監視数値表

※数値は、その日（午前0時から午後12時 1時間毎）の計測した最大値を記載しています。

※当施設の監視装置で計測した数値を記載しています。

1 号 炉	項 目	日 曜 日	7月7日 月	7月8日 火	7月9日 水	7月10日 木	7月11日 金	7月12日 土	7月13日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		—	—	—	—	0	0	0
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	136	129	127
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	3	2	2
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		—	—	—	—	11	15	7
	煤塵最大値（g/Nm3）		—	—	—	—	0	0	0

2 号 炉	項 目	日 曜 日	7月7日 月	7月8日 火	7月9日 水	7月10日 木	7月11日 金	7月12日 土	7月13日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm3）		—	—	—	—	—	—	—

3 号 炉	項 目	日 曜 日	7月7日 月	7月8日 火	7月9日 水	7月10日 木	7月11日 金	7月12日 土	7月13日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		8	4	4	7	6	4	4
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		120	127	118	123	123	118	118
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		3	2	1	2	1	1	3
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		6	5	4	6	5	5	4
	煤塵最大値（g/Nm3）		0	0	0	0	0	0	0

公害監視数値表

※数値は、その日（午前0時から午後12時 1時間毎）の計測した最大値を記載しています。

※当施設の監視装置で計測した数値を記載しています。

1 号 炉	項 目	日 曜 日	7月14日 月	7月15日 火	7月16日 水	7月17日 木	7月18日 金	7月19日 土	7月20日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		0	0	0	0	3	5	2
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		126	126	115	126	118	120	119
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		2	2	2	2	2	2	2
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		6	8	10	14	8	6	8
	煤塵最大値（g/Nm3）		0	0	0	0	0	0	0

2 号 炉	項 目	日 曜 日	7月14日 月	7月15日 火	7月16日 水	7月17日 木	7月18日 金	7月19日 土	7月20日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm3）		—	—	—	—	—	—	—

3 号 炉	項 目	日 曜 日	7月14日 月	7月15日 火	7月16日 水	7月17日 木	7月18日 金	7月19日 土	7月20日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		3	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		121	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		1	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		2	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm3）		0	—	—	—	—	—	—

公害監視数値表

※数値は、その日（午前0時から午後12時 1時間毎）の計測した最大値を記載しています。

※当施設の監視装置で計測した数値を記載しています。

1 号 炉	項 目	日 曜 日	7月21日 月	7月22日 火	7月23日 水	7月24日 木	7月25日 金	7月26日 土	7月27日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		2	2	2	1	4	6	6
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		119	112	115	116	120	111	115
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		2	2	2	2	2	2	2
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		8	19	5	7	99	9	9
	煤塵最大値（g/Nm3）		0	0	0	0	0	0	0

2 号 炉	項 目	日 曜 日	7月21日 月	7月22日 火	7月23日 水	7月24日 木	7月25日 金	7月26日 土	7月27日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm3）		—	—	—	—	—	—	—

3 号 炉	項 目	日 曜 日	7月21日 月	7月22日 火	7月23日 水	7月24日 木	7月25日 金	7月26日 土	7月27日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm3）		—	—	—	—	—	—	—

公害監視数値表

※数値は、その日（午前0時から午後12時 1時間毎）の計測した最大値を記載しています。

※当施設の監視装置で計測した数値を記載しています。

1 号 炉	項 目	日 曜 日	7月28日 月	7月29日 火	7月30日 水	7月31日 木	8月1日 金	8月2日 土	8月3日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		5	4	5	3	5	4	5
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		121	112	117	126	114	114	117
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		2	2	4	2	3	2	2
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		8	8	13	10	15	11	13
	煤塵最大値（g/Nm3）		0	0	0	0	0	0	0

2 号 炉	項 目	日 曜 日	7月28日 月	7月29日 火	7月30日 水	7月31日 木	8月1日 金	8月2日 土	8月3日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm3）		—	—	—	—	—	—	—

3 号 炉	項 目	日 曜 日	7月28日 月	7月29日 火	7月30日 水	7月31日 木	8月1日 金	8月2日 土	8月3日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm3）		—	—	—	—	—	—	—

公害監視数値表

※数値は、その日（午前0時から午後12時 1時間毎）の計測した最大値を記載しています。

※当施設の監視装置で計測した数値を記載しています。

1 号 炉	項 目	日 曜 日	8月4日 月	8月5日 火	8月6日 水	8月7日 木	8月8日 金	8月9日 土	8月10日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		7	4	5	7	5	9	7
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		116	116	115	106	117	113	123
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		3	2	2	3	3	3	3
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		10	7	18	14	17	25	20
	煤塵最大値（g/Nm ³ ）		0	0	0	0	0	0	0

2 号 炉	項 目	日 曜 日	8月4日 月	8月5日 火	8月6日 水	8月7日 木	8月8日 金	8月9日 土	8月10日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm ³ ）		—	—	—	—	—	—	—

3 号 炉	項 目	日 曜 日	8月4日 月	8月5日 火	8月6日 水	8月7日 木	8月8日 金	8月9日 土	8月10日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm ³ ）		—	—	—	—	—	—	—

公害監視数値表

※数値は、その日（午前0時から午後12時 1時間毎）の計測した最大値を記載しています。

※当施設の監視装置で計測した数値を記載しています。

※公害規制値は、02 12%換算値で見直した数字となっています。

1 号 炉	項 目	公害規制値	日 曜 日	8月11日 月	8月12日 火	8月13日 水	8月14日 木	8月15日 金	8月16日 土	8月17日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）	430PPm		7	6	5	7	9	8	5
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）	250PPm		121	112	117	119	118	129	120
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）	1900PPm		3	3	3	3	4	4	3
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）	100PPm		13	12	15	14	15	7	9
	煤塵最大値（g/Nm3）	80mg/Nm3		0	0	0	0	0	0	0

2 号 炉	項 目	公害規制値	日 曜 日	8月11日 月	8月12日 火	8月13日 水	8月14日 木	8月15日 金	8月16日 土	8月17日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）	430PPm		—	—	—	—	1	4	4
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）	250PPm		—	—	—	—	140	139	139
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）	1900PPm		—	—	—	—	4	4	3
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）	100PPm		—	—	—	—	4	4	4
	煤塵最大値（g/Nm3）	80mg/Nm3		—	—	—	—	0	0	0

3 号 炉	項 目	公害規制値	日 曜 日	8月11日 月	8月12日 火	8月13日 水	8月14日 木	8月15日 金	8月16日 土	8月17日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）	430PPm		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）	250PPm		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）	1900PPm		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）	100PPm		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm3）	80mg/Nm3		—	—	—	—	—	—	—

公害監視数値表

※数値は、その日（午前0時から午後12時 1時間毎）の計測した最大値を記載しています。

※当施設の監視装置で計測した数値を記載しています。

※公害規制値は、02 12%換算値で見直した数字となっています。

1 号 炉	項 目	公害規制値	日 曜 日	8月18日 月	8月19日 火	8月20日 水	8月21日 木	8月22日 金	8月23日 土	8月24日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）	430PPm		6	8	8	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）	250PPm		122	125	130	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）	1900PPm		3	3	3	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）	100PPm		5	5	5	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm3）	80mg/Nm3		0	0	0	—	—	—	—

2 号 炉	項 目	公害規制値	日 曜 日	8月18日 月	8月19日 火	8月20日 水	8月21日 木	8月22日 金	8月23日 土	8月24日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）	430PPm		3	5	5	4	5	3	2
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）	250PPm		125	125	124	128	131	128	133
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）	1900PPm		2	3	3	3	3	2	3
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）	100PPm		4	4	4	6	7	5	5
	煤塵最大値（g/Nm3）	80mg/Nm3		0	0	0	0	0	0	0

3 号 炉	項 目	公害規制値	日 曜 日	8月18日 月	8月19日 火	8月20日 水	8月21日 木	8月22日 金	8月23日 土	8月24日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）	430PPm		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）	250PPm		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）	1900PPm		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）	100PPm		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm3）	80mg/Nm3		—	—	—	—	—	—	—

公害監視数値表

※数値は、その日（午前0時から午後12時 1時間毎）の計測した最大値を記載しています。

※当施設の監視装置で計測した数値を記載しています。

※公害規制値は、02 12%換算値で見直した数字となっています。

1 号 炉	項 目	公害規制値	日 曜 日	8月25日 月	8月26日 火	8月27日 水	8月28日 木	8月29日 金	8月30日 土	8月31日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）	430PPm		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）	250PPm		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）	1900PPm		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）	100PPm		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm3）	80mg/Nm3		—	—	—	—	—	—	—

2 号 炉	項 目	公害規制値	日 曜 日	8月25日 月	8月26日 火	8月27日 水	8月28日 木	8月29日 金	8月30日 土	8月31日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）	430PPm		1	4	2	2	3	2	2
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）	250PPm		132	123	126	133	126	129	122
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）	1900PPm		2	3	3	3	3	2	2
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）	100PPm		7	4	4	5	4	6	4
	煤塵最大値（g/Nm3）	80mg/Nm3		0	0	0	0	0	0	0

3 号 炉	項 目	公害規制値	日 曜 日	8月25日 月	8月26日 火	8月27日 水	8月28日 木	8月29日 金	8月30日 土	8月31日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）	430PPm		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）	250PPm		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）	1900PPm		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）	100PPm		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm3）	80mg/Nm3		—	—	—	—	—	—	—

公害監視数値表

※数値は、その日（午前0時から午後12時 1時間毎）の計測した最大値を記載しています。

※当施設の監視装置で計測した数値を記載しています。

※公害規制値は、02 12%換算値で見直した数字となっています。

1 号 炉	項 目	公害規制値	日 曜 日	9月1日 月	9月2日 火	9月3日 水	9月4日 木	9月5日 金	9月6日 土	9月7日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）	430PPm		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）	250PPm		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）	1900PPm		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）	100PPm		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm3）	80mg/Nm3		—	—	—	—	—	—	—

2 号 炉	項 目	公害規制値	日 曜 日	9月1日 月	9月2日 火	9月3日 水	9月4日 木	9月5日 金	9月6日 土	9月7日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）	430PPm		3	2	1	1	4	2	2
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）	250PPm		128	124	120	123	130	127	132
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）	1900PPm		2	2	3	2	5	3	3
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）	100PPm		5	4	5	6	5	5	22
	煤塵最大値（g/Nm3）	80mg/Nm3		0	0	0	0	0	0	0

3 号 炉	項 目	公害規制値	日 曜 日	9月1日 月	9月2日 火	9月3日 水	9月4日 木	9月5日 金	9月6日 土	9月7日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）	430PPm		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）	250PPm		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）	1900PPm		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）	100PPm		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm3）	80mg/Nm3		—	—	—	—	—	—	—

公害監視数値表

※数値は、その日（午前0時から午後12時 1時間毎）の計測した最大値を記載しています。

※当施設の監視装置で計測した数値を記載しています。

※公害規制値は、02 12%換算値で見直した数字となっています。

1 号 炉	項 目	公害規制値	日 曜 日	9月8日 月	9月9日 火	9月10日 水	9月11日 木	9月12日 金	9月13日 土	9月14日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）	430PPm		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）	250PPm		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）	1900PPm		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）	100PPm		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm3）	80mg/Nm3		—	—	—	—	—	—	—

2 号 炉	項 目	公害規制値	日 曜 日	9月8日 月	9月9日 火	9月10日 水	9月11日 木	9月12日 金	9月13日 土	9月14日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）	430PPm		3	2	3	6	8	3	2
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）	250PPm		128	125	132	130	126	131	136
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）	1900PPm		3	3	3	3	4	3	2
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）	100PPm		14	17	8	4	5	6	5
	煤塵最大値（g/Nm3）	80mg/Nm3		0	0	0	0	0	0	0

3 号 炉	項 目	公害規制値	日 曜 日	9月8日 月	9月9日 火	9月10日 水	9月11日 木	9月12日 金	9月13日 土	9月14日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）	430PPm		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）	250PPm		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）	1900PPm		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）	100PPm		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm3）	80mg/Nm3		—	—	—	—	—	—	—

公害監視数値表

※数値は、その日（午前0時から午後12時 1時間毎）の計測した最大値を記載しています。

※当施設の監視装置で計測した数値を記載しています。

※公害規制値は、02 12%換算値で見直した数字となっています。

1 号 炉	項 目	公害規制値	日 曜 日	9月15日 月	9月16日 火	9月17日 水	9月18日 木	9月19日 金	9月20日 土	9月21日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）	430PPm		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）	250PPm		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）	1900PPm		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）	100PPm		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm3）	80mg/Nm3		—	—	—	—	—	—	—

2 号 炉	項 目	公害規制値	日 曜 日	9月15日 月	9月16日 火	9月17日 水	9月18日 木	9月19日 金	9月20日 土	9月21日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）	430PPm		1	1	1	2	2	1	1
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）	250PPm		131	129	127	130	126	133	124
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）	1900PPm		2	2	2	2	3	3	3
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）	100PPm		4	3	4	4	4	4	3
	煤塵最大値（g/Nm3）	80mg/Nm3		0	0	0	0	0	0	0

3 号 炉	項 目	公害規制値	日 曜 日	9月15日 月	9月16日 火	9月17日 水	9月18日 木	9月19日 金	9月20日 土	9月21日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）	430PPm		—	1	1	3	2	4	2
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）	250PPm		—	126	132	130	132	132	127
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）	1900PPm		—	1	1	1	1	2	2
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）	100PPm		—	5	12	5	6	5	4
	煤塵最大値（g/Nm3）	80mg/Nm3		—	0	0	0	0	0	0

公害監視数値表

※数値は、その日（午前0時から午後12時 1時間毎）の計測した最大値を記載しています。

※当施設の監視装置で計測した数値を記載しています。

※公害規制値は、02 12%換算値で見直した数字となっています。

1 号 炉	項 目	公害規制値	日 曜 日	9月22日 月	9月23日 火	9月24日 水	9月25日 木	9月26日 金	9月27日 土	9月28日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）	430PPm		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）	250PPm		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）	1900PPm		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）	100PPm		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm3）	80mg/Nm3		—	—	—	—	—	—	—

2 号 炉	項 目	公害規制値	日 曜 日	9月22日 月	9月23日 火	9月24日 水	9月25日 木	9月26日 金	9月27日 土	9月28日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）	430PPm		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）	250PPm		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）	1900PPm		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）	100PPm		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm3）	80mg/Nm3		—	—	—	—	—	—	—

3 号 炉	項 目	公害規制値	日 曜 日	9月22日 月	9月23日 火	9月24日 水	9月25日 木	9月26日 金	9月27日 土	9月28日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）	430PPm		1	2	1	5	3	6	5
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）	250PPm		130	133	128	127	127	126	133
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）	1900PPm		1	1	1	1	1	2	1
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）	100PPm		4	9	4	5	6	6	5
	煤塵最大値（g/Nm3）	80mg/Nm3		0	0	0	0	0	0	0

公害監視数値表

※数値は、その日（午前0時から午後12時 1時間毎）の計測した最大値を記載しています。

※当施設の監視装置で計測した数値を記載しています。

※公害規制値は、02 12%換算値で見直した数字となっています。

1 号 炉	項 目	公害規制値	日 曜 日	9月29日 月	9月30日 火	10月1日 水	10月2日 木	10月3日 金	10月4日 土	10月5日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）	430PPm		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）	250PPm		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）	1900PPm		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）	100PPm		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm3）	80mg/Nm3		—	—	—	—	—	—	—

2 号 炉	項 目	公害規制値	日 曜 日	9月29日 月	9月30日 火	10月1日 水	10月2日 木	10月3日 金	10月4日 土	10月5日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）	430PPm		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）	250PPm		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）	1900PPm		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）	100PPm		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm3）	80mg/Nm3		—	—	—	—	—	—	—

3 号 炉	項 目	公害規制値	日 曜 日	9月29日 月	9月30日 火	10月1日 水	10月2日 木	10月3日 金	10月4日 土	10月5日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）	430PPm		3	5	5	4	5	5	7
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）	250PPm		125	128	133	127	128	138	123
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）	1900PPm		1	2	2	1	1	2	2
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）	100PPm		4	5	8	5	7	7	8
	煤塵最大値（g/Nm3）	80mg/Nm3		0	0	0	0	0	0	0

公害監視数値表

※数値は、その日（午前0時から午後12時 1時間毎）の計測した最大値を記載しています。

※当施設の監視装置で計測した数値を記載しています。

※公害規制値は、02 12%換算値で見直した数字となっています。

1 号 炉	項 目	公害規制値	日 曜 日	10月6日 月	10月7日 火	10月8日 水	10月9日 木	10月10日 金	10月11日 土	10月12日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）	430PPm		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）	250PPm		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）	1900PPm		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）	100PPm		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm3）	80mg/Nm3		—	—	—	—	—	—	—

2 号 炉	項 目	公害規制値	日 曜 日	10月6日 月	10月7日 火	10月8日 水	10月9日 木	10月10日 金	10月11日 土	10月12日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）	430PPm		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）	250PPm		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）	1900PPm		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）	100PPm		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm3）	80mg/Nm3		—	—	—	—	—	—	—

3 号 炉	項 目	公害規制値	日 曜 日	10月6日 月	10月7日 火	10月8日 水	10月9日 木	10月10日 金	10月11日 土	10月12日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）	430PPm		7	6	7	5	6	7	9
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）	250PPm		125	124	125	134	121	130	128
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）	1900PPm		2	3	2	1	4	3	2
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）	100PPm		5	5	6	5	11	8	8
	煤塵最大値（g/Nm3）	80mg/Nm3		0	0	0	0	0	0	0

公害監視数値表

※数値は、その日（午前0時から午後12時 1時間毎）の計測した最大値を記載しています。

※当施設の監視装置で計測した数値を記載しています。

※公害規制値は、02 12%換算値で見直した数字となっています。

1 号 炉	項 目	公害規制値	日 曜 日	10月13日 月	10月14日 火	10月15日 水	10月16日 木	10月17日 金	10月18日 土	10月19日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）	430PPm		—	—	—	5	7	0	1
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）	250PPm		—	—	—	140	138	127	125
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）	1900PPm		—	—	—	3	3	2	3
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）	100PPm		—	—	—	9	11	8	10
	煤塵最大値（g/Nm3）	80mg/Nm3		—	—	—	0	0	0	0

2 号 炉	項 目	公害規制値	日 曜 日	10月13日 月	10月14日 火	10月15日 水	10月16日 木	10月17日 金	10月18日 土	10月19日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）	430PPm		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）	250PPm		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）	1900PPm		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）	100PPm		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値（g/Nm3）	80mg/Nm3		—	—	—	—	—	—	—

3 号 炉	項 目	公害規制値	日 曜 日	10月13日 月	10月14日 火	10月15日 水	10月16日 木	10月17日 金	10月18日 土	10月19日 日
	塩化水素（HCL）濃度最大値（ppm）	430PPm		5	9	6	6	7	6	2
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）	250PPm		129	123	126	129	129	125	130
	二酸化硫黄（SOx）最大値（ppm）	1900PPm		1	2	2	2	3	2	2
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）	100PPm		9	13	15	6	6	6	6
	煤塵最大値（g/Nm3）	80mg/Nm3		0	0	0	0	0	0	0