

## 公害監視数値表

※数値は、その日（午前0時から午後12時 1時間毎）の計測した最大値を記載しています。

※当施設の監視装置で計測した数値を記載しています。

※公害規制値は、02 12%換算値で見直した数字となっています。

1 号 炉	項目	公害規制値	日	1月19日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日
			曜日	月	火	水	木	金	土	日
	塩化水素 (HCl) 濃度最大値 (ppm)	430PPm		3	6	9	7	6	5	7
	窒素酸化物 (NOx) 最大値 (ppm)	250PPm		132	140	146	134	136	138	138
	二酸化硫黄 (SOx) 最大値 (ppm)	1900PPm		2	3	4	3	3	3	3
	一酸化炭素 (CO) 最大値 (ppm)	100PPm		8	8	7	7	8	8	10
	煤塵最大値 (g/Nm3)	80mg/Nm3		0	0	0	0	0	0	0

2 号 炉	項目	公害規制値	日	1月19日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日
			曜日	月	火	水	木	金	土	日
	塩化水素 (HCl) 濃度最大値 (ppm)	430PPm		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物 (NOx) 最大値 (ppm)	250PPm		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄 (SOx) 最大値 (ppm)	1900PPm		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素 (CO) 最大値 (ppm)	100PPm		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値 (g/Nm3)	80mg/Nm3		—	—	—	—	—	—	—

3 号 炉	項目	公害規制値	日	1月19日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日
			曜日	月	火	水	木	金	土	日
	塩化水素 (HCl) 濃度最大値 (ppm)	430PPm		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物 (NOx) 最大値 (ppm)	250PPm		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄 (SOx) 最大値 (ppm)	1900PPm		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素 (CO) 最大値 (ppm)	100PPm		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値 (g/Nm3)	80mg/Nm3		—	—	—	—	—	—	—