

公害監視数値表

※数値は、その日（午前0時から午後12時 1時間毎）の計測した最大値を記載しています。

※当施設の監視装置で計測した数値を記載しています。

※公害規制値は、02 12%換算値で見直した数字となっています。

1号炉	項目	公害規制値	日曜日	3月16日	3月17日	3月18日	3月19日	3月20日	3月21日	3月22日
				月	火	水	木	金	土	日
	塩化水素 (HCL)濃度最大値 (ppm)	430PPm		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物 (NOx) 最大値 (ppm)	250PPm		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄 (SOx) 最大値 (ppm)	1900PPm		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素 (CO) 最大値 (ppm)	100PPm		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値 (g/Nm3)	80mg/Nm3		—	—	—	—	—	—	—

2号炉	項目	公害規制値	日曜日	3月16日	3月17日	3月18日	3月19日	3月20日	3月21日	3月22日
				月	火	水	木	金	土	日
	塩化水素 (HCL)濃度最大値 (ppm)	430PPm		—	2	2	1	1	0	1
	窒素酸化物 (NOx) 最大値 (ppm)	250PPm		—	151	141	135	122	129	125
	二酸化硫黄 (SOx) 最大値 (ppm)	1900PPm		—	3	3	2	2	2	3
	一酸化炭素 (CO) 最大値 (ppm)	100PPm		—	5	5	6	6	6	30
	煤塵最大値 (g/Nm3)	80mg/Nm3		—	0	0	0	0	0	0

3号炉	項目	公害規制値	日曜日	3月16日	3月17日	3月18日	3月19日	3月20日	3月21日	3月22日
				月	火	水	木	金	土	日
	塩化水素 (HCL)濃度最大値 (ppm)	430PPm		5	5	7	9	11	6	15
	窒素酸化物 (NOx) 最大値 (ppm)	250PPm		133	134	133	138	133	136	132
	二酸化硫黄 (SOx) 最大値 (ppm)	1900PPm		3	3	4	3	5	3	8
	一酸化炭素 (CO) 最大値 (ppm)	100PPm		7	6	8	7	9	7	5
	煤塵最大値 (g/Nm3)	80mg/Nm3		0	0	0	0	0	0	0