

公害監視数値表

※数値は、その日（午前0時から午後12時 1時間毎）の計測した最大値を記載しています。

※当施設の監視装置で計測した数値を記載しています。

※公害規制値は、O₂ 12%換算値で見直した数字となっています。

1号炉	項目	公害規制値	日曜日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日	4月17日	4月18日	4月19日
				月	火	水	木	金	土	日
	塩化水素 (HCL)濃度最大値 (ppm)	430ppm		4	4	4	4	6	2	3
	窒素酸化物 (NOx) 最大値 (ppm)	250ppm		131	130	134	138	135	134	135
	二酸化硫黄 (SOx) 最大値 (ppm)	1,900ppm		3	2	3	3	4	2	3
	一酸化炭素 (CO) 最大値 (ppm)	100ppm		9	8	19	9	14	7	7
	煤塵最大値 (g/Nm ³)	80mg/Nm ³		0	0	0	0	0	0	0

2号炉	項目	公害規制値	日曜日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日	4月17日	4月18日	4月19日
				月	火	水	木	金	土	日
	塩化水素 (HCL)濃度最大値 (ppm)	430ppm		3	4	4	—	—	—	—
	窒素酸化物 (NOx) 最大値 (ppm)	250ppm		143	143	139	—	—	—	—
	二酸化硫黄 (SOx) 最大値 (ppm)	1,900ppm		3	3	3	—	—	—	—
	一酸化炭素 (CO) 最大値 (ppm)	100ppm		5	4	4	—	—	—	—
	煤塵最大値 (g/Nm ³)	80mg/Nm ³		0	0	0	—	—	—	—

3号炉	項目	公害規制値	日曜日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日	4月17日	4月18日	4月19日
				月	火	水	木	金	土	日
	塩化水素 (HCL)濃度最大値 (ppm)	430ppm		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物 (NOx) 最大値 (ppm)	250ppm		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄 (SOx) 最大値 (ppm)	1,900ppm		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素 (CO) 最大値 (ppm)	100ppm		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値 (g/Nm ³)	80mg/Nm ³		—	—	—	—	—	—	—