

# 公害監視数値表

※数値は、その日（午前0時から午後12時 1時間毎）の計測した最大値を記載しています。

※当施設の監視装置で計測した数値を記載しています。

※公害規制値は、O<sub>2</sub> 12%換算値で見直した数字となっています。

1号炉	項目	公害規制値	日曜日	5月4日	5月5日	5月6日	5月7日	5月8日	5月9日	5月10日
				月	火	水	木	金	土	日
	塩化水素 (HCL)濃度最大値 (ppm)	430ppm		7	8	6	5	7	6	6
	窒素酸化物 (NOx) 最大値 (ppm)	250ppm		137	139	132	128	137	132	133
	二酸化硫黄 (SOx) 最大値 (ppm)	1,900ppm		4	4	4	3	3	4	4
	一酸化炭素 (CO) 最大値 (ppm)	100ppm		9	14	14	20	21	9	22
	煤塵最大値 (g/Nm <sup>3</sup> )	80mg/Nm <sup>3</sup>		0	0	0	0	0	0	0

2号炉	項目	公害規制値	日曜日	5月4日	5月5日	5月6日	5月7日	5月8日	5月9日	5月10日
				月	火	水	木	金	土	日
	塩化水素 (HCL)濃度最大値 (ppm)	430ppm		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物 (NOx) 最大値 (ppm)	250ppm		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄 (SOx) 最大値 (ppm)	1,900ppm		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素 (CO) 最大値 (ppm)	100ppm		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値 (g/Nm <sup>3</sup> )	80mg/Nm <sup>3</sup>		—	—	—	—	—	—	—

3号炉	項目	公害規制値	日曜日	5月4日	5月5日	5月6日	5月7日	5月8日	5月9日	5月10日
				月	火	水	木	金	土	日
	塩化水素 (HCL)濃度最大値 (ppm)	430ppm		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物 (NOx) 最大値 (ppm)	250ppm		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄 (SOx) 最大値 (ppm)	1,900ppm		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素 (CO) 最大値 (ppm)	100ppm		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値 (g/Nm <sup>3</sup> )	80mg/Nm <sup>3</sup>		—	—	—	—	—	—	—

# 公害監視数値表

※数値は、その日（午前0時から午後12時 1時間毎）の計測した最大値を記載しています。

※当施設の監視装置で計測した数値を記載しています。

※公害規制値は、O<sub>2</sub> 12%換算値で見直した数字となっています。

1号炉	項目	公害規制値	日曜日	4月27日	4月28日	4月29日	4月30日	5月1日	5月2日	5月3日
				月	火	水	木	金	土	日
	塩化水素 (HCL)濃度最大値 (ppm)	430ppm		6	4	5	6	2	6	7
	窒素酸化物 (NOx) 最大値 (ppm)	250ppm		135	127	133	142	143	140	139
	二酸化硫黄 (SOx) 最大値 (ppm)	1,900ppm		3	3	3	3	3	3	5
	一酸化炭素 (CO) 最大値 (ppm)	100ppm		8	9	12	7	17	12	12
	煤塵最大値 (g/Nm <sup>3</sup> )	80mg/Nm <sup>3</sup>		0	0	0	0	0	0	0

2号炉	項目	公害規制値	日曜日	4月27日	4月28日	4月29日	4月30日	5月1日	5月2日	5月3日
				月	火	水	木	金	土	日
	塩化水素 (HCL)濃度最大値 (ppm)	430ppm		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物 (NOx) 最大値 (ppm)	250ppm		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄 (SOx) 最大値 (ppm)	1,900ppm		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素 (CO) 最大値 (ppm)	100ppm		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値 (g/Nm <sup>3</sup> )	80mg/Nm <sup>3</sup>		—	—	—	—	—	—	—

3号炉	項目	公害規制値	日曜日	4月27日	4月28日	4月29日	4月30日	5月1日	5月2日	5月3日
				月	火	水	木	金	土	日
	塩化水素 (HCL)濃度最大値 (ppm)	430ppm		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物 (NOx) 最大値 (ppm)	250ppm		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄 (SOx) 最大値 (ppm)	1,900ppm		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素 (CO) 最大値 (ppm)	100ppm		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値 (g/Nm <sup>3</sup> )	80mg/Nm <sup>3</sup>		—	—	—	—	—	—	—