

# 公害監視数値表

※数値は、その日（午前0時から午後12時 1時間毎）の計測した最大値を記載しています。

※当施設の監視装置で計測した数値を記載しています。

※公害規制値は、O<sub>2</sub> 12%換算値で見直した数字となっています。

1号炉	項目	公害規制値	日曜日	5月25日	5月26日	5月27日	5月28日	5月29日	5月30日	5月31日
				月	火	水	木	金	土	日
	塩化水素 (HCL)濃度最大値 (ppm)	430ppm		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物 (NOx) 最大値 (ppm)	250ppm		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄 (SOx) 最大値 (ppm)	1,900ppm		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素 (CO) 最大値 (ppm)	100ppm		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値 (g/Nm <sup>3</sup> )	80mg/Nm <sup>3</sup>		—	—	—	—	—	—	—

2号炉	項目	公害規制値	日曜日	5月25日	5月26日	5月27日	5月28日	5月29日	5月30日	5月31日
				月	火	水	木	金	土	日
	塩化水素 (HCL)濃度最大値 (ppm)	430ppm		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物 (NOx) 最大値 (ppm)	250ppm		—	—	—	—	—	—	—
	二酸化硫黄 (SOx) 最大値 (ppm)	1,900ppm		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素 (CO) 最大値 (ppm)	100ppm		—	—	—	—	—	—	—
	煤塵最大値 (g/Nm <sup>3</sup> )	80mg/Nm <sup>3</sup>		—	—	—	—	—	—	—

3号炉	項目	公害規制値	日曜日	5月25日	5月26日	5月27日	5月28日	5月29日	5月30日	5月31日
				月	火	水	木	金	土	日
	塩化水素 (HCL)濃度最大値 (ppm)	430ppm		3	4	2	7	5	5	5
	窒素酸化物 (NOx) 最大値 (ppm)	250ppm		129	126	132	137	135	137	132
	二酸化硫黄 (SOx) 最大値 (ppm)	1,900ppm		1	2	2	5	5	3	2
	一酸化炭素 (CO) 最大値 (ppm)	100ppm		5	8	4	4	4	11	6
	煤塵最大値 (g/Nm <sup>3</sup> )	80mg/Nm <sup>3</sup>		0	0	0	0	0	0	0