# 公害監視数値表

※数値は、その日（午前０時から午後１２時　１時間毎）の計測した最大値を記載しています。
※当施設の監視装置で計測した数値を記載しています。
※公害規制値は、$O_2$ 12%換算値で見直した数字となっています。

| | 項 目 | 公害規制値 | 日<br>曜日 | 8月24日<br>月 | 8月25日<br>火 | 8月26日<br>水 | 8月27日<br>木 | 8月28日<br>金 | 8月29日<br>土 | 8月30日<br>日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号炉 | 塩化水素（HCl)濃度最大値（ppm） | 430ppm | | — | — | — | — | — | — | — |
| | 窒素酸化物（NOx）最大値（ppm） | 250ppm | | — | — | — | — | — | — | — |
| | 硫黄酸化物（SOx）最大値（K値） | 17.5 | | — | — | — | — | — | — | — |
| | 一酸化炭素（CO）最大値（ppm） | 100ppm | | — | — | — | — | — | — | — |
| | ばいじん最大値（mg/Nm³） | 150mg/Nm³ | | — | — | — | — | — | — | — |

| | 項 目 | 公害規制値 | 日<br>曜日 | 8月24日<br>月 | 8月25日<br>火 | 8月26日<br>水 | 8月27日<br>木 | 8月28日<br>金 | 8月29日<br>土 | 8月30日<br>日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2号炉 | 塩化水素（HCl)濃度最大値（ppm） | 430ppm | | — | — | — | — | — | — | — |
| | 窒素酸化物（NOx）最大値（ppm） | 250ppm | | — | — | — | — | — | — | — |
| | 硫黄酸化物（SOx）最大値（K値） | 17.5 | | — | — | — | — | — | — | — |
| | 一酸化炭素（CO）最大値（ppm） | 100ppm | | — | — | — | — | — | — | — |
| | ばいじん最大値（mg/Nm³） | 150mg/Nm³ | | — | — | — | — | — | — | — |

| | 項 目 | 公害規制値 | 日<br>曜日 | 8月24日<br>月 | 8月25日<br>火 | 8月26日<br>水 | 8月27日<br>木 | 8月28日<br>金 | 8月29日<br>土 | 8月30日<br>日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3号炉 | 塩化水素（HCl)濃度最大値（ppm） | 430ppm | | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| | 窒素酸化物（NOx）最大値（ppm） | 250ppm | | 122 | 124 | 123 | 122 | 123 | 129 | 127 |
| | 硫黄酸化物（SOx）最大値（K値） | 17.5 | | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| | 一酸化炭素（CO）最大値（ppm） | 100ppm | | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 |
| | ばいじん最大値（mg/Nm³） | 150mg/Nm³ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |