公害監視数値表

※数値は、その日（午前０時から午後１２時　１時間毎）の計測した最大値を記載しています。
※当施設の監視装置で計測した数値を記載しています。
※公害規制値は、O_2 12%換算値で見直した数字となっています。

	項 目	公害規制値	日 曜日	10月12日 月	10月13日 火	10月14日 水	10月15日 木	10月16日 金	10月17日 土	10月18日 日
1号炉	塩化水素（HCl)濃度最大値（ppm）	430ppm		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）	250ppm		—	—	—	—	—	—	—
	硫黄酸化物（SOx）最大値（K値）	17.5		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）	100ppm		—	—	—	—	—	—	—
	ばいじん最大値（mg/Nm³）	150mg/Nm³		—	—	—	—	—	—	—

	項 目	公害規制値	日 曜日	10月12日 月	10月13日 火	10月14日 水	10月15日 木	10月16日 金	10月17日 土	10月18日 日
2号炉	塩化水素（HCl)濃度最大値（ppm）	430ppm		3	2	3	2	2	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）	250ppm		117	131	134	135	130	—	—
	硫黄酸化物（SOx）最大値（K値）	17.5		0.03	0.03	0.05	0.03	0.04	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）	100ppm		5	6	9	12	5	—	—
	ばいじん最大値（mg/Nm³）	150mg/Nm³		0	0	0	0	0	—	—

	項 目	公害規制値	日 曜日	10月12日 月	10月13日 火	10月14日 水	10月15日 木	10月16日 金	10月17日 土	10月18日 日
3号炉	塩化水素（HCl)濃度最大値（ppm）	430ppm		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）	250ppm		—	—	—	—	—	—	—
	硫黄酸化物（SOx）最大値（K値）	17.5		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）	100ppm		—	—	—	—	—	—	—
	ばいじん最大値（mg/Nm³）	150mg/Nm³		—	—	—	—	—	—	—