公害監視数値表

※数値は、その日（午前０時から午後１２時　１時間毎）の計測した最大値を記載しています。
※当施設の監視装置で計測した数値を記載しています。
※公害規制値は、0_2 12%換算値で見直した数字となっています。

	項 目	公害規制値	日 曜日	10月26日 月	10月27日 火	10月28日 水	10月29日 木	10月30日 金	10月31日 土	11月1日 日
1号炉	塩化水素（HCl)濃度最大値（ppm）	430ppm		5	5	2	7	8	8	9
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）	250ppm		133	138	136	139	138	138	135
	硫黄酸化物（SOx）最大値（K値）	17.5		0.05	0.05	0.04	0.04	0.06	0.05	0.05
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）	100ppm		25	11	9	15	10	7	25
	ばいじん最大値（mg/Nm³）	150mg/Nm³		0	0	1	1	0	0	0

	項 目	公害規制値	日 曜日	10月26日 月	10月27日 火	10月28日 水	10月29日 木	10月30日 金	10月31日 土	11月1日 日
2号炉	塩化水素（HCl)濃度最大値（ppm）	430ppm		6	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）	250ppm		123	—	—	—	—	—	—
	硫黄酸化物（SOx）最大値（K値）	17.5		0.05	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）	100ppm		5	—	—	—	—	—	—
	ばいじん最大値（mg/Nm³）	150mg/Nm³		0	—	—	—	—	—	—

	項 目	公害規制値	日 曜日	10月26日 月	10月27日 火	10月28日 水	10月29日 木	10月30日 金	10月31日 土	11月1日 日
3号炉	塩化水素（HCl)濃度最大値（ppm）	430ppm		—	—	—	—	—	—	—
	窒素酸化物（NOx）最大値（ppm）	250ppm		—	—	—	—	—	—	—
	硫黄酸化物（SOx）最大値（K値）	17.5		—	—	—	—	—	—	—
	一酸化炭素（CO）最大値（ppm）	100ppm		—	—	—	—	—	—	—
	ばいじん最大値（mg/Nm³）	150mg/Nm³		—	—	—	—	—	—	—