【資料２】

【中間見直し版】亀岡市上下水道ビジョンに係る取組目標（実績値、目標値）について

【中間見直し版】亀岡市上下水道ビジョンに掲げる３１項目の取組目標について、実績値と令和１２年度の目標値は次のとおりです。

項目番号 No.	ビジョン該当ページ	取組目標（目標値など） 項目	望ましい方向	R1 (2019) 実績	R5 (2023) 実績	R6 (2024) 実績	R7 (2025) 目標	R7 (2025) 実績	R12 (2030) 目標
1	29	漏水率	↓	10.8%	7.6%	7.7%	9.8%	7.7%	9.0%
2	29	管路更新率	↑	0.54%	0.37%	0.40%	0.76%	0.43%	0.95%
3	29	水源の水質事故件数	↓	0件	0件	0件	0件	0件	0件
4	29	水道水をおいしいと思う人の割合	↑	64%	－	69.5%	－	－	67%
5	29	貯水槽水道の検査実施率	↑	62%	65%	75%	80%	80%	100%
6	29	飲用水の確保の支援	－	補助の実施	補助の実施	補助の実施	補助の実施	補助の実施	補助の実施
7	31	水洗化率	↑	95.5%	96.3%	96.7%	96.5%	96.8%	97.0%
8	31	下水道管渠調査延長	↑	1,677m	1,537m	1,580m	1,000m	1,708m	1,000m
9	31	雨水排水施設の整備面積	↑	19.8ha	19.8ha	19.8ha	19.8ha	19.8ha	43.0ha
10	31	雨水貯留槽の設置補助件数	↑	117基	247基	261基	275基	270基	345基
11	33	基幹管路の耐震適合率	↑	54.3%	55.0%	57.3%	70.5%	57.6%	70.0%
12	33	浄水施設の耐震化率	↑	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%
13	33	配水池の耐震化率	↑	98.4%	98.7%	98.7%	98.7%	98.7%	98.7%
14	33	年谷浄化センターの耐震化率	↑	61.1%	63.9%	63.9%	69.4%	63.9%	66.7%
15	35	災害時拠点施設の整備	－	庁舎の耐震性が不十分	３拠点施設の機能向上	３拠点施設の機能向上	３拠点施設の機能向上	３拠点施設の機能向上	３拠点施設の機能向上
16	35	備蓄飲料水の実施率	↑	11%	－	15.1%	－	－	30%
17	37	アンケート調査	－	2019年度に初めて実施	－	アンケート調査を実施	－	－	5年ごとに実施
18	37	料金支払いにおけるキャッシュレスサービスの利用率	↑	80%	84%	84%	86%	85%	88%
19	39	水道事業の料金回収率	↑	97.4%	103.9%	98.0%	98.7%	97.9%	100%以上
20	39	下水道事業の経費回収率	↑	95.6%	103.8%	100.0%	97.8%	100.1%	100%以上
21	39	水道事業の企業債残高	↓	70億円	63億円	61億円	67億円	58億円	70億円以下
22	39	水道事業の資金保有額	↑	30億円	25億円	23億円	12億円	23億円	10億円
23	39	下水道事業の資金保有額	↑	7億円	18億円	20億円	12.5億円	19億円	15億円
24	39	職員の平均経験年数	↑	8年	7.5年	7.2年	9年	6.5年	10年
25	39	小規模下水道の統合地区数	↑	2地区	2地区	2地区	2地区	2地区	6地区
26	41	民間連携のあり方の調査研究	－	－	－	－	報告のとりまとめ	報告のとりまとめ	前期中に報告のとりまとめ
27	41	共同化のあり方の調査研究	－	－	－	－	報告のとりまとめ	報告のとりまとめ	前期中に報告のとりまとめ
28	43	高度処理化実施率	↑	36.2%	36.2%	36.2%	66.5%	36.2%	36.2%
29	45	汚泥の有効利用率	↑	48.4%	45.4%	45.4%	50.0%	43.2%	100%
30	45	消化ガス活用率	↑	37.5%	96.6%	96.5%	96.8%	98.7%	100%
31	45	資源循環の調査研究	－	－	－	－	報告のとりまとめ	報告のとりまとめ	前期中に報告のとりまとめ